

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»**

Почтовая ул., д. 3, Курск, 305000

Тел./ факс (4712) 70-01-09; e-mail: ege@kursktelecom.ru; http://46cge.rosпотребнадзор.ru  
ОКПО 74399360; ОГРН 1054639017344; ИНН/КПП 4632050564/463201001

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в городе Железногорске»  
Испытательный лабораторный центр**

307170, РОССИЯ, Курская область, г. Железногорск, ул. Рокоссовского, д. 54 А

307173, РОССИЯ, Курская область, г. Железногорск, ул. 21 Партсъезда, д. 17

Тел./ факс (47148) 2-40-53

**Место проведения испытаний, исследований, измерений**

307170, РОССИЯ, Курская область, г. Железногорск, ул. Рокоссовского, д. 54 А

307173, РОССИЯ, Курская область, г. Железногорск, ул. 21 Партсъезда, д. 17

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21ГА69 выдан  
Федеральной службой по аккредитации.  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 07 ноября 2017 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Курской области в городе  
Железногорске»



О.В. Тюкина

2021 г.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 365 от 18 февраля 2021 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Верхнехотемльского сельсовета

**2. Юридический адрес:** Курская область, Фатежский район, д.Верхний Хотемль

**3. Наименование образца (пробы):**

Вода из скважины

**4. Место отбора:** Администрация Верхнехотемльского сельсовета, Курская область, Фатежский район, д.Верхний Хотемль

Скважина, д. Умские Дворы, Фатежский район

**5. Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:**

17.02.2021с 09:30

**Ф.И.О., должность:** Костикова Т. Л., помощник врача по гигиене детей и подростков

**Условия доставки:** соответствуют НД; сумка-холодильник

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 17.02.2021 14:00

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявление, договор № Ж/17 Ф-785 Р от 16.02.2021

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**8. Код образца (пробы):** 01.02.21.365

**9. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

## 10. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 17.02.2021 14:00 Рег. номер 365 дата начала испытаний 17.02.2021 14:30 дата выдачи результата 18.02.2021 15:37					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность ( по каолину )	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Ф.И.О лица, ответственного за организацию проведение испытаний: Тюкина О. В., врач по сан-гиг.лабораторным исследованиям					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 17.02.2021 14:10 Рег. номер 365 дата начала испытаний 17.02.2021 14:10 дата выдачи результата 18.02.2021 14:35					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О лица, ответственного за организацию проведение испытаний: Коновалова С. В., биолог микробиологической лаборатории					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Вольская Е. В. инженер